


Bakterie, plísně a další mikroby množící se na výparnickových spirálách jsou zdrojem pachů, alergických reakcí a šíření chorob. **CondensCide®** důkladně vyčistí a vydezinfikuje spirály a nádoby v klimatizačních a mrazicích systémech – včetně výparníků používaných v potravinářském odvětví. Vylepšený přípravek **CondensCide®** nyní obsahuje QX-60™ – vysoce účinný desinfekční prostředek, jenž zabíjí 99,9 % mikroorganismů za 60 vteřin či dříve. To dává dodatečnou záruku, že jednotka bude bezpečná a čistá. Bude-li přípravek použit podle návodu **CondensCide®**, bude mít pod kontrolou bakterie a plísně – včetně bakterií rodu *Legionella pneumophila*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* a *Aspergillus niger*. **CondensCide®** lze s jistotou používat všude tam, kde je zabudováno kondenzační čerpadlo.

## Návod k použití

Ředění s vodou v poměru 1:4. Vypněte jednotku a odizolujte rozvody elektriny. Aplikujte zředěný roztok **CondensCide®** pomocí nízkotlakého rozprašovače nastaveného na hrubý rozprašovací vzor. Zvlhčete oblasti, jež mají být vyčištěny, a nechte je 5 minut mokré. Znečištěný roztok **CondensCide®** otečte jako běžný kondenzát. Po vyčištění důkladně spláchněte pitnou vodou. Před novým spuštěním systému nechte povrch přirozeně oschnout.

	<h1>CondensCide®</h1> <h2>Dráždivý</h2> <p><b>Obsahuje Sodium Metasilicate</b></p>
<p>R36/38: Dráždí oči a kůži. S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S23: Nevdechujte sprej. S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.</p>	

Tento výrobek by měli používat pouze školení pracovníci. „Návod k použití“ je pouze doporučením; správné použití závisí na okolnostech. V zákonem přípustné míře nebude uznána žádná zodpovědnost za ztrátu vyplývající z použití výrobku.



**51**



**Advanced Engineering Ltd**  
Guardian House, Stroudley Road  
Basingstoke, Hampshire  
RG24 8NL  
United Kingdom

T: +44 1256 460300 F: +44 1256 462266  
*Advanced Engineering Ltd je společnost s akreditací podle ISO9001:2000*